

Perustamistapalausunto

Kohde

Paimion kunnassa, Valtatie 124, 21530 Paimio. Rakennuspaikka on NCC Industry Oy omistamalla kiinteistöllä.

Kiinteistö: 577-476-1-43

Pohjatutkimukset

Kallio.

Pohjasuhteet

Rakennuspaikka sijaiti, louhitaan haluttuun korkoon.

Tavoitetaso on +44. Louhinta ulotetaan noin +43,5 - +44,0 tasoon.

Perustaminen

Perustustapa kalliovarainen

Routasuojaus ja kuivatus

Rakennuspaikka on kantavaa kalliomursketta. Kantava kerros rakennetaan viereistä louhospintaa korkeammalle, routimattomasta kalliomurskeesta.

Louhoksessa kertyvät vedet johdetaan poisjohtavaan ojaan.

Pohjarakennustyöt

Rakennuspaikan kallio louhitaan ja tasataan.

Rakennuspaikka tasataan kantavalla kerroksella tasoon +44,0, joka tiivistetään viereistä louhospohjaa korkeammalle.

Kantava kerros päällystetään asfaltilla.

aika ja paikka

11.12.2025 Helsinki

Jan Hagmark

Projektipäällikkö

DI, yhdyskuntarakentaminen